

Отчет Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» о выполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №77/1 от 21.10.2021г.

По адресу - г.Людиново, ул. Карла Маркса, 48, в срок до 20.10.2022г. выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Оборудовать чердачное помещение здания школы автоматической пожарной сигнализацией	Отправлена заявка в отдел образования для выделения денежных средств на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (копия прилагается)
2	Оборудовать подвальное помещение здания школы автоматической пожарной сигнализацией	
3	Убрать размещение в подвальном помещении участка мастерской (одиночное рабочее место), а также убрать оборудование, мебель и другие предметы	Выполнено
4	Оборудовать в помещении столовой, предназначенной для одновременного пребывания 50 и более человек дополнительные эвакуационные выходы, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также в соответствии с проектной документацией	Выполнено
5	Оборудовать двери лестничных клеток 1, 2, 3, 4 этажей устройствами для самозакрывания	Выполнено
6	Разместить первичные средства пожаротушения (огнетушители) на видных местах в специальных подставках, выполненных из негорючих материалов	Выполнено
7	Разместить огнетушители на 2, 3, 4 этажах чтобы расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не превышало 20 метров	Выполнено
8	Проработать декларацию пожарной безопасности	Выполняется
9	Оборудовать защитной конструкцией пожарный извещатель, расположенный в спортивном зале	Выполнено
10	Запретить курение на территории объекта (подвальное помещение)	Выполнено

Директор МКОУ СОШ №1



Н. В. Лулева