

Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 08.10.2021
№ 40210061000201200830



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Калужской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

248001 г.Калуга, ул. Кирова, 9а тел.(8-4842)57-4841, факс (8-4842)718-210

E-mail: emercom@kaluga.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого, 12а

Тел. (8-48444) 6-33-22, ond-40-14@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 77/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

21 октября 2021 года

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1",
ИНН 4024005654, 249400, Калужская область, Людиновский район,
город Людиново, улица Карла Маркса, 48

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Калужской области по пожарному надзору - начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Каукова Константина Александровича №77 от «08» октября 2021года в период с 14 ч.00 мин. по 15 ч. 30 мин., 21 октября 2021 г.

Заместителем главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Пильщиковой Еленой Анатольевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая/выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: И. О. директора МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" Лунева Н. В.,

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Оборудовать чердачное помещение здания школы автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03 п.4, п.54 ППР;	20.10.2022	
2.	Оборудовать подвальное помещение здания школы автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03 п.4, А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.54 ППР;	20.10.2022	
3.	Убрать размещение в подвальном помещении участка мастерской (одиночное рабочее место), а также убрать оборудование, мебель и другие предметы	п.п. «б» п.16 ППР;	20.10.2022	
4.	Оборудовать в помещении столовой, предназначенной для одновременного пребывания 50 и более человек дополнительные эвакуационные выходы, в соответствии с требованиями по пожарной безопасности, а также в соответствии с проектной документацией	п. 4.2.7 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	20.10.2022	
5.	Оборудовать двери лестничных клеток 1, 2, 3, 4, этажей устройствами для самозакрывания	п. 24 ППР;	20.10.2022	
6.	Разместить первичные средства пожаротушения (огнетушители) на видных местах в специальных подставках, выполненных из негорючих материалов, либо разместить на высоте не 1,5 метра до верха корпуса	п. 409 ППР;	20.10.2022	

7.	Разместить огнетушители на 2, 3, 4 этажах чтобы расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не превышало 20 метров	п. 406 ППР;	20.10.2022	
8.	Переработать декларацию пожарной безопасности	ч.5 ст.6, ч.1, 3-5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении административно-го регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной декларации»;	20.10.2022	
9.	оборудовать защитной конструкцией пожарный извещатель, расположенный в спортивном зале, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания в местах, где имеется опасность механического повреждения	13.3.13 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	20.10.2022	
10.	запретить курение на территории объекта образования (подвальное помещение)	п.11 ППР;	20.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Исполняющий обязанности директора
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"
Лунова Наталья Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель главного государственной инспектор Людиновского
Жиздринского и Хвастовичского районов
Пильщикова Е. А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

21.10.2021 г.

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.